

**МЧС РОССИИ**

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО ВЕСЕЛОВСКОМУ РАЙОНУ

Почтовый адрес: пер.Комсомольский, 41, п.Веселый, Веселовский район,
 Ростовская область, 347780, Телефон: (86358) 6-83-06, 48gpn_rnd@mail.ru
 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
 БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 ДИРЕКТОРУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

Во исполнение решения главного государственного инспектора Веселовского района по пожарному надзору от «28» апреля 2022 года № 21, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «11» мая 2022 г. по 18 ч. 00 мин. «20» мая 2022 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Веселовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Веселовского района по пожарному надзору майором внутренней службы Банниковой Е.Г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты - **МБОУ Багаевская СОШ** по адресу(ам): Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха, пер.Школьный, д.17, совместно с директором **МБОУ Багаевская СОШ Четиной Г. В.** В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Нарушена норма расположения огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание</i>	п. 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	20.05.2023	
2.	<i>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</i>	(пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479")	20.05.2023	

✓ допущена эксплуатация АПС сверх
срока службы (более 10 лет)

противопожарного режима в
РФ, утв. постановлением
Правительства РФ от 16
сентября 2020г. №1479)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Веселовскому
район управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
(главный государственный инспектор
Веселовского района по пожарному надзору)
майор внутренней службы
Банникова Е.Г.
«15» апреля 2022г.



Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ Багаевская СОШ
Четина Г.В.