



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 23-133/19 Ростовская область, Весёловский район,  
х. Чаканиха, пер. Школьный, д.17 « 28 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной,  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы (МБОУ Багаевская СОШ), по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Чаканиха, пер. Школьный, 17

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита по адресу: Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17, 20 февраля 2025г. 09.30-10.50 : выявлены нарушения ч.1 ст. 28 ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21):

**ШКОЛА**

1. Учебные помещения начальных классов не оборудованы умывальными раковина с подводкой горячей и холодной воды через смесители, - нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;
2. Учебная мебель в помещениях школы не обеспечена маркировкой в соответствии с ростовыми данными детей, - нарушение 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

3. В кабинете географии неисправна лампа искусственного освещения у доски, в гардеробе учащихся 5-11 классов неисправны лампы искусственного освещения (2 из 3х имеющихся), (нарушение 2.8.9 СП 2.4.3648-20)
4. В санитарном узле девочек 2 этажа при умывальнике для мытья рук отсутствует горячее водоснабжение (имеется только холодная вода) - нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;
5. В санитарном узле 2 этажа кабинки унитазов с дефектами, не позволяющими проводить качественно их влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;
6. В санитарных узлах 2 этажа допущено отсутствие сидений на унитазах (на 3-х из 4х имеющихся отсутствуют), - нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
7. В кабинете информатики отсутствует информация о дате вскрытия бутилированной негазированной воды промышленного производства, используемой для организации питьевого режима школьников; отсутствуют сведения об обработках устройства для дозированного розлива воды (кулера), п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
8. Полы в учебных помещениях 4, 2, 1 классов с дефектами - в щелях, - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
9. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления рабочих дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
10. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ не оборудованы местным освещением помимо основного общего и естественного, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;
11. Имеются учебные помещения, окна которых не оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами, - нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
12. Уборочный инвентарь не обеспечен наличием маркировки в зависимости от назначения помещений и видов выполняемых работ, - нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;
13. В спортивном зале имеются маты с нарушенным гигиеническим слоем, что не позволяет проводить их качественную уборку, - нарушение – 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

#### **ГДО**

14. Отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, - нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;
15. Кровати расставлены без соблюдения минимальных разрывов от наружных стен, между кроватями, т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»
16. Используются 3-ярусные кровати, конструкция которых не предусматривает самостоятельного захода на 2 и 3 ярусы, - нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;
17. Гигиеническое покрытие обеденных (учебных) столов в группах – с дефектами и механическими повреждениями, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;
18. В буфетной значительные дефекты стены, свидетельствующие о постоянных протечках моечных ванн для мытья столовой посуды, полы – с различными дефектами, не позволяющими проводить уборку, в т. ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств, - нарушение п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
19. Буфетная оборудована мебелью (шкафы под мойку, шкафы для посуды, инвентаря) гигиеническое покрытие которой со значительными дефектами, не позволяющими качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, - нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;
20. В раздевальной комнате (или отдельном помещении) не созданы условия для просушивания верхней одежды и уличной обуви, что не соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;

3. В кабинете географии неисправна лампа искусственного освещения у доски, в гардеробе учащихся 5-11 классов неисправны лампы искусственного освещения (2 из 3х имеющихся), (нарушение 2.8.9 СП 2.4.3648-20)
  4. В санитарном узле девочек 2 этажа при умывальнике для мытья рук отсутствует горячее водоснабжение (имеется только холодная вода) - нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;
  5. В санитарном узле 2 этажа кабинки унитазов с дефектами, не позволяющими проводить качественно их влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;
  6. В санитарных узлах 2 этажа допущено отсутствие сидений на унитазах (на 3-х из 4х имеющихся отсутствуют), - нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
  7. В кабинете информатики отсутствует информация о дате вскрытия бутилированной негазированной воды промышленного производства, используемой для организации питьевого режима школьников, отсутствуют сведения об обработках устройства для дозированного розлива воды (кулера), п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
  8. Полы в учебных помещениях 4, 2, 1 классов с дефектами - в щелях, - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
  9. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления рабочих дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды, , что не соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
  10. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ не оборудованы местным освещением помимо основного общего и естественного, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;
  11. Имеются учебные помещения, окна которых не оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами, - нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
  12. Уборочный инвентарь не обеспечен наличием маркировки в зависимости от назначения помещений и видов выполняемых работ, - нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;
  13. В спортивном зале имеются маты с нарушенным гигиеническим слоем, что не позволяет проводить их качественную уборку, - нарушение – 2.4.9 СП 2.4.3648-20;
- ГДО**
14. Отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, - нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;
  15. Кровати расставлены без соблюдения минимальных разрывов от наружных стен, между кроватями, т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»
  16. Используются 3-ярусные кровати, конструкция которых не предусматривает самостоятельного захода на 2 и 3 ярусы, - нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;
  17. Гигиеническое покрытие обеденных (учебных) столов в группах – с дефектами и механическими повреждениями, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;
  18. В буфетной значительные дефекты стены, свидетельствующие о постоянных протечках моечных ванн для мытья столовой посуды, полы – с различными дефектами, не позволяющими проводить уборку, в т. ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств, - нарушение п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
  19. Буфетная оборудована мебелью (шкафы под мойку, шкафы для посуды, инвентаря) гигиеническое покрытие которой со значительными дефектами, не позволяющими качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, - нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;
  20. В раздевальной комнате (или отдельном помещении) не созданы условия для просушивания верхней одежды и уличной обуви, что не соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;

21. В использовании раздаточный инвентарь для раздачи пищи без указания объёмной вместимости, с дефектами, 1 половник из алюминия, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
22. Имеются дефекты (сколы) тарелок для 1, 2 блюд, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
23. решетки на которых осуществляется просушивание столовой посуды – ржавые, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
24. На раздаче столовая посуда – не высушенная, - нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
25. Помещение прачечной захламлено посторонними вещами, в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, - нарушение п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;
26. 10-ти дневное, утверждённое меню ГДО на момент проведения осмотра не представлено (отсутствует), – нарушение п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

#### ПИЩЕБЛОК

27. В горячем цехе на окно навешена тюлевая занавесь, на стеллажах – тюлевые занавеси, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку – нарушение п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
  28. Для приготовления пищи используются алюминиевые кастрюли, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
  29. При организации горячего питания школьников и дошкольников допускается выдача сосисок отварных как самостоятельного кулинарного блюда, что не соответствует табл. 1,2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 27.02.2025г.в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах из филиала ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском, Веселовском и Кагальницком районах Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде поступили результаты лабораторных испытаний, санитарно-эпидемиологических экспертиз.
30. По результатам испытаний (измерений) №05.2-01/341 от 27.02.2025г., установлено, что уровни искусственной освещенности в группе «Солнышко» ГДО МБОУ Багаевской СОШ ниже нормируемых величин более чем в 2 раза (при нормативе 400ЛК, фактически 150лк.) – нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;
  31. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации – примерного десятидневного меню для воспитанников возрастной группы 3-7 лет дошкольного образования МБОУ Багаевская СОШ (Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском, Веселовском и Кагальницком районах Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде № 05.4-01/342 от 27.02.2025 г.), установлено, что организация питания в группе дошкольного образования МБОУ Багаевская СОШ не соответствует требованиям таблицы 3 приложения №10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .
- 28.02.2025г. в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах поступила информация №31 от 28.02.2025 от законного представителя МБОУ Багаевской СОШ – директора МБОУ Багаевской СОШ поступила информация с приложением фотоматериалов об устранении нарушений, указанных в п.п.3,5,6, 7, 8 (в части устранения дефектов пола в 1 и 2 классов),12,13, 22, 23,25,26,27.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об**

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в сроки:

до 01.09.2025г.:

### **ШКОЛА**

1. Учебные помещения начальных классов оборудовать умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители,
2. Учебную мебель в помещениях школы обеспечить маркировкой в соответствии с ростовыми данными детей;
3. В санитарном узле девочек 2 этажа при умывальнике для мытья рук обеспечить подачу горячей воды через смеситель с холодной водой;
4. Устранить дефекты пола в учебном помещении 4 класса;
5. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления рабочих дезинфицирующих растворов оборудовать поддоном с подводкой горячей и холодной воды;
6. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ оборудовать местным освещением помимо основного общего и естественного;
7. Окна всех учебных помещений оборудовать солнцезащитными регулируемыми устройствами;

### **ГДО**

8. Отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами в соответствии с п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;
9. Обеспечить расстановку кроватей при соблюдении минимальных разрывов от наружных стен, между кроватями, в соответствии с т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;
10. ГДО оборудовать кроватями, конструкция которых предусматривает самостоятельный заход на 2 и 3 ярусы;
11. Устранить дефекты гигиенического покрытия обеденных (учебных) столов в группах;
12. В буфетной устранить причины и последствия протечек моечных ванн для мытья столовой посуды в том числе стен и пола;
13. Буфетную оборудовать мебелью (шкафы под мойку, шкафы для посуды, инвентаря) без дефектов гигиенического покрытия;
14. В раздевальной комнате (или отдельном помещении) создать условия для просушивания верхней одежды и уличной обуви;
15. Раздачу пищи осуществлять раздаточным инвентарём при наличии на нём отметок объёмной вместимости, без дефектов, изготовленным из нержавеющей стали;
16. Обеспечить соблюдение требований к чистой столовой посуде в соответствии с п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

### **ПИЩЕБЛОК**

17. Обеспечить использование кухонной посуды, изготовленной из нержавеющей стали;
18. При организации горячего питания школьников и дошкольников не допускать использование колбасных изделий;

**В СРОК до 20.03.2025г.**

19. Выполнить мероприятия по доведению искусственной освещенности в группе «Солнышко» ГДО - до гигиенических нормативов действующих санитарных правил,
20. Примерное десятидневное меню для воспитанников возрастной группы 3-7 лет дошкольного образования МБОУ Багаевская СОШ привести в соответствии с требованиями таблицы 3 приложения №10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевскую среднюю общеобразовательную школу №1, Ростовская область, Веселовский район, х. Чаканиха, пер Школьный, 17

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20.03.2025г. и 01.09.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском,  
Багаевском, Веселовском  
районах



С.В. Муравьева

---

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» февраля 2025г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_